



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41

тел. 25-65-16, факс 25-54-16 E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кировского АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3, тел. 37-36-60, E-mail 7ogpn@ogps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 277/1-1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

(БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

по исполнению: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кировского
г. Омска по пожарному надзору Гаврильченко Александра Олеговича от 03.08.2018 года, №
277, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период 16.08.2018 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; 23.08.2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.
00 мин. Продолжительность 2 дня / 3 час. 00 мин.

проведена внеплановая, выездная проверка: Дальке Александром Евгеньевичем,
государственным инспектором территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы (Кировского АО г. Омска) управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области

в отношении: здания, помещений БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10»,
расположенного по адресу: г. Омск, Кировский округ, ул. 2-я Солнечная, 15

совместно с: директором БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10» Руденских
Ириной Юрьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ нарушения	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Технический паспорт инвентарный номер 64642, Литер А (Школа № 10) (далее - Технический паспорт БТИ)				
2-й этаж				
№277/1-1-1	Складские помещения 2-го этажа (позиции 5, 12, 13, 11 технического паспорта БТИ) не отделены противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30	ст. 4, ст. 32, ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	15.08.2019	

№277/1/ 1-2	Не проведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестнице (не представлены сведения (акт) об испытаниях наружной пожарной лестнице).	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.05.2012 г.; п. 5.7, п. 6.1.1, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009	15.08.2019	
№277/1/ 1-3	Допускается применение извещателей пламени в классе хореографии (позиции 2, 2-го этажа Технического паспорта БТИ) и в актовом зале (позиции 3, 2-го этажа Технического паспорта БТИ).	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.3 СП 5.13130.2009	15.08.2019	
№277/1/ 1-4	По периметру кровли 4-х этажного здания ограждение выполнено высотой менее 0,6 м. (фактически 0,45 м.)	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16 СП 4.13130.2013; п. 4.2, приложение Г ГОСТ Р 53254-2009	15.08.2019	
№277/1/ 1-5	Выход с лестничных клеток 4-х этажного здания на кровлю не предусмотрен через противопожарные люки с требуемым пределом огнестойкости не менее чем EI 30 (фактически имеются механические отверстия и повреждения, что не соответствует требуемому пределом огнестойкости)	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013	15.08.2019	
№277/1/ 1-6	В актовом зале (позиция 3, 2-го этажа Технического паспорта БТИ) точечные дымовые пожарные извещатели не установлены в каждом отсеке потолка т.к. строительные конструкции (ребра плит) выступают от потолка на расстояние более 0,4 м. (фактически 0,42 м.)	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009	15.08.2019	
№277/1/ 1-7	В здание школы уровень звука информации от речевых оповещателей менее 75 дБА. (фактически 1-й этаж 64-66 дБА; 2-й этаж 67-67 дБА; 3-й этаж 57-64 дБА; 4-й этаж 63-67 дБА) (шумомер (testo 816-1) заводской № 5130263, дата очередной поверки 07.2018)	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п. 4.6 СП 3.13130.2009	15.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кировского АО г. Омска

по пожарному надзору

Дальке А.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

«23» августа 2018 года

Предписание для исполнения получил:

директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10»


Руденских Ирина Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«23» августа 2018 года

Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33




(подпись)